

Bredegade 4

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse
Bredegade 4

Matr.nr.
49, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1919
Om-/tilbyggn.: -

BBR
Samlet etageareal: 810+413
= 1.223 m²

Antal boliger: 7

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Glaspartier** Ved stueetagen to større glaspartier i tre-fag, adskilt af mindre niche i midten. Begge partier er udført i alu. Ved de øvrige etager er et gennemgående vertikalt vinduesparti udført i grønmalet træ.
- Hoveddøre** To rammedøre i alu placeret i niche.
- Vinduer** Tre-fags vinduer i grønmalet træ med termoglas.
- Baldakin og skilte** Fast baldakin i metal, udført med større pladeskilte i varierede farver, samt skilte udført som påklæbning på vinduer.
- Kviste** Fire kviste med fladt tag, udført med front og flunke i zink.
- Tag** Sadeltag med rød vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår ved stueetagen med brune fliser. Ved de øvrige etager fremstår facaden i blank rød mur. Der er en fin harmoni mellem den røde facade, de grønne vinduer og det røde tegltag. Ved stueetagen fremstår facaden farve- og materialemæssigt rodet, særligt grundet de mange skilte i varieret størrelse og farvevalg. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Overordnet velproportioneret bygning med detaljer som vinduesindfatninger, hamborgfuge og udkraget cement gesims. Ved de øvre etager fremstår facaden med en sikker vinduestakt, der ligeledes optages af kvistene. Desværre afspejler stueetagen ikke denne taktfaste inddeling. Den faste baldakin virker underbyggende for den arkitektoniske adskillelse mellem stueetagen og de øvrige etager.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis baldakinen i fremtiden blev fjernet. Ligeledes kan skiltningen og glaspartierne i stueetagen med fordel bearbejdes arkitektonisk, ud fra en hensyntagen til de øvrige etagers taktfaste vinduesrytme.