

# Stenstuegade 6

Registrering foretaget:  
marts 2012



## Adresse

Stenstuegade 6

## Matr.nr.

339a, Slagelse bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opf. år: 1899  
Om-/tilbygn.: -

## BBR

Samlet etageareal: 284+70=  
354 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

## Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

## Stueetagen

### Hoveddør



Rammedør i hvid plast med sideparti og overvindue. Døren er udført med lodrette lameller.

### Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas. Ved stueetagen er et vindue udført som tre-fags dannebrogsvindue med fyldningen nederst.

### Skilte



Skiltningen er udført som udhængsskilt og påklæbning på fyldning.

### Kviste



En københavnerkvist med front i hvidt plademateriale og flunke i glas, samt en altankvist med front i hvidt plademateriale og flunke i glas.

### Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Farvemæssigt er der god harmoni mellem facaden, det røde tag og de hvide vinduer og dør. Materiale-mæssigt virker både vinduer og dør afvigende ved at være udført i plast. Tagrende og nedløb er udført i plast.

### Arkitektonisk helhed



Overordnet velproportioneret bygning, med detaljer som bloktands-gesims, vindueshuller muret med formsten, og gesimsbånd markeret med glaseret mursten. Særligt det tre-fags vindueet og altankvisten kraftigt nedskåret i gesimsen virker skævvridende for bygningens arkitektoniske udtryk. Københavnerkvisten kunne ligeledes med fordel være tilpasset bygningens form og proportioner.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnet set styrkende for gadebilledet.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klar, hvis dør og vinduer i fremtiden bliver udført i træ, og kvistene er tilpasset i form og proportion til bygningens arkitektoniske udtryk. Blokgesimsen bør ligeledes genetableres.*